

耐震補強計画

市有建物耐震性能リスト

152施設・303棟

富士宮市

令和5年 3月

目 次

| | |
|---|---|
| <p>1. 公表の趣旨 1 頁</p> <p>2. 公表の対象とする市有建物 1</p> <p>3. 市有建物の耐震性能の判定方法 1</p> <p>4. 市有建物の耐震性能のランク付け 1、2</p> <p>5. 市有建物耐震性能リスト</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 市長事務部局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民部 各出張所 3 <li style="margin-left: 20px;">市民交流課 3 ・ 総務部 契約管理課 3 ・ 産業振興部 農業政策課 4 <li style="margin-left: 20px;">観光課 4 ・ 環境部 環境企画課 5 <li style="margin-left: 20px;">花と緑と水の課 5 <li style="margin-left: 20px;">清掃センター 5 ・ 保健福祉部 福祉企画課 5 <li style="margin-left: 20px;">福祉総合相談課 5 <li style="margin-left: 20px;">健康増進課 5 <li style="margin-left: 20px;">子ども未来課 6 <li style="margin-left: 20px;">障がい療育支援課 6 ・ 都市整備部 建築住宅課 7、8 ・ 水道部 水道工務課 9 <li style="margin-left: 20px;">下水道課 9 ・ 市立病院 病院管理課 9 | <p>(2) 教育委員会事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育総務課 小学校 10～12 <li style="margin-left: 20px;">中学校 13、14 ・ 社会教育課 15 ・ 文化課 15 ・ スポーツ振興課 16 ・ 中央図書館 16 ・ 学校給食センター 16 <p>(3) 消防本部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防総務課 17 ・ 警防救急課 17,18 <p>6. 集計表 19</p> |
|---|---|

1. 公表の趣旨

富士宮市では、昭和54年に大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域に指定されて以来、東海地震に対する建物の安全性の確保に努めている。

平成15年5月29日の中央防災会議で東海地震対策大綱が策定され、同年7月29日に東海地震緊急対策方針が閣議決定された。その中で東海地震発生時等に住民等の的確な対応を確保するためには、自宅だけでなく公共建物の耐震性の把握が不可欠であることから、災害時の拠点となる学校・病院・庁舎等の公共建物について、耐震診断実施状況や実施結果をもとにした耐震性能に係わるリストを作成し、住民に周知するよう示された。

これを受け、本市が所有する公共建物(市有建物)の耐震性能を公表する。

2. 公表の対象とする市有建物(152施設、303棟)

・都市機能として必要な主要建築物

| (1)災害時の拠点となる建物 | | 施設名 |
|-------------------|------------------------------------|---|
| ア | 災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設 | 本庁舎、出張所、消防署、分団詰所、総合福祉会館、市民文化会館、公民館、大富士交流センター、富丘交流センター、B&G、市民体育館 |
| イ | 住民の避難所等として使用される施設 | 市立小・中学校、芝川公民館、駅前交流センター(きらら)、白糸出張所 |
| ウ | 救急医療等を行う施設 | 市立病院、救急医療センター |
| エ | 災害時要援護者の保護等を行う施設 | 長生園、あすなる園、療育支援センター |
| オ | 清掃・防疫その他保健衛生に関する事項を行う施設 | 清掃センター、聖苑、保健センター、星山浄化センター、衛生プラント、上長貴農業集落排水処理施設 |
| (2)不特定多数の者が利用する建物 | | 環境交流プラザ、ユートリオ、天母の湯、保育園、児童館(らっこ)、埋蔵文化財センター、図書館、道の駅、市民プール |
| (3)市営住宅 | | 市営住宅9団地 |
| (4)その他主要な建物 | | 上水道施設(管理棟) 学校給食センター |

・上記のほか居室を有する延べ床面積200㎡以上の建築物

3. 市有建物の耐震性能の判定方法

(1)「旧基準の建物」

静岡県耐震診断判定基準(平成14年版)により判定した。
耐震診断(※)で算出する構造判定指標(Is値)と静岡県が独自に策定した目標値(Et値)との比率(Is値/Et値)で耐震性能を判定した。

(※)(一財)日本建築防災協会「改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」及び「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」による

(2)「新基準の建物」

静岡県構造設計指針・同解説(平成14年版)により判定した。
本指針・同解説に定める用途係数(I)で耐震性能を判定した。

4. 市有建物の耐震性能のランク付け

各ランク別の耐震性能と判断基準は表1のとおりである。
旧基準の建物は4段階(I a、I b、II、III)にランク分けし、新基準の

建物は2段階(I a、I b)にランク分けした。
東海地震に対して耐震性能を有する建物はランク I である。

表1 各ランク別の耐震性能と判定基準

| ランク | | 東海地震に対する耐震性能 | | 建物の構造 |
|-----|-----|--|---------------------------------|---------------------------|
| | | | 備考欄 | |
| I | I a | 耐震性能が優れている建物 軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる | 災害時の拠点となりうる施設 | RC S SRC CB W |
| | I b | 耐震性能が良い建物 倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される | | RC S SRC CB W |
| II | | 耐震性能がやや劣る建物 倒壊する危険性は低い、かなりの被害を受けることも想定される | 建物の継続使用の可否は、被災建築物応急危険度判定士の判定による | RC S SRC CB W |
| III | | 耐震性能が劣る建物 倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される | | RC S SRC W |

用語説明

| 用語 | |
|--------|---|
| 耐震性能 | 建物が保有する地震に抵抗する能力 |
| 旧基準の建物 | 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建物 |
| 新基準の建物 | 昭和56年6月1日以降に新耐震基準で建築された建物 |
| 建物の構造 | |
| RC | 鉄筋コンクリート造 (鉄筋コンクリート造の中には、市営住宅で採用されている特殊な例として、壁式鉄筋コンクリート造(WRC)と壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造(WPC)がある) |
| S | 鉄骨造 |
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| CB | コンクリートブロック造 |
| W | 木造 |

5.市有建物耐震性能リスト

(1) 市長事務局

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 | |
|------|-------|----------|------------------|----------|-------------|------------------|------|-----------|------|-----|-----|--------------------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | | |
| 市民部 | 北山出張所 | 北山出張所 | 会館 | 北山1584-1 | S56 | RC | 2 | 669 | 旧 | I a | ア・イ | |
| | 上野出張所 | 上野出張所 | 会館 | 下条141 | H9 | RC | 2 | 1058 | 新 | I a | ア・イ | |
| | 白糸出張所 | 白糸出張所 | 会館 | 原1103-1 | R2 | RC+S | 2 | 829 | 新 | I a | ア・イ | |
| | 芝川出張所 | 芝川出張所 | 会館 | 長貫1131-6 | S63 | SRC | 3 | 2761 | 新 | I a | ア | |
| | 市民交流課 | | 富士宮駅前交流センター(きらら) | 本館 | 中央町5-7 | H25 | RC | 2 | 1441 | 新 | I a | イ 地上13階地下1階の1・2階部分 |
| | | | 大富士交流センター | 会館 | 万野原新田4136-6 | H27 | RC+S | 2 | 1314 | 新 | I a | ア |
| | | 富丘交流センター | 会館 | 青木300-1 | R3 | S | 2 | 1122 | 新 | I a | ア | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|-----|----|--------|-----------|------------------|-------|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 総務部 | 契約管理課 | 市役所 | 庁舎 | 弓沢町150 | H3 | SRC | 8 地下1 | 21014 | 新 | I a | ア |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難所等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|-------|-------|-----------|-----|---------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 産業振興部 | 農業政策課 | 袖野の里活性化施設 | 集会場 | 大鹿窪1556 | H23 | W | 1 | 237 | 新 | I a | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 産業振興部 | 観光課 | 道の駅朝霧高原 | 売店食堂・事務所 | 根原492-14 | H12 | S | 2 | 698 | 新 | I a | |
| | | 富士山天母の湯 | 本館 | 山宮3670-1 | H10 | W | 1 | 996 | 新 | I a | |
| | | 白糸の滝観光案内所 | 観光案内所・公衆便所 | 上井出272-1 | H25 | W | 1 | 219 | 新 | I b | |
| | | 新稲子川温泉 ユートリオ | 本館 | 上稲子1219 | H5 | W | 1 | 451 | 新 | I a | |
| | | | 温泉棟 | | H29 | S | 1 | 449 | 新 | I a | |
| | | | 温泉プール棟 | | H5 | S | 1 | 745 | 新 | I a | |
| | | | ふれあい体験工房 遊竹庵 | | H5 | W | 1 | 55 | 新 | I a | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|-------|-----|-----------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 環境部 | 環境企画課 | 富士宮聖苑 | 火葬棟 | 山宮3678-13 | S57 | RC | 2 | 756 | 旧 | Ⅱ | |
| | | | 収骨室 | | H4 | RC | 1 | 86 | 新 | I a | |
| | | | 待合棟 | | S57 | RC+S | 1 | 794 | 旧 | I a | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|---------|------------|-----------|----------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 環境部 | 花と緑と水の課 | 富士山環境交流プラザ | 事務棟 | 粟倉1618-9 | H21 | RC+S | 2 | 441 | 新 | I b | |
| | | 白糸自然公園 | 白糸ふれあいホール | 原523 | H2 | SRC+S | 1 | 695 | 新 | I a | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|--------|----------|---------|------------|-----------|------------------|-------|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 環境部 | 清掃センター | 清掃センター | 工場棟 | 山宮3678-4 | H6 | RC+S | 6 地下1 | 7187 | 新 | I a | |
| | | | 管理棟 | | H6 | RC | 2 | 740 | 新 | I a | |
| | | | 破碎棟 | | S51 | RC | 3 地下1 | 349 | 旧 | Ⅱ | |
| | | | 破碎投入棟 | | S51 | S | 1 | 179 | 旧 | Ⅲ | |
| | | | 投入棟 | | S55 | S | 1 | 163 | 旧 | Ⅱ | |
| | | 鞍骨沢最終処分場 | 浸出水処理施設 | 北山7430-849 | H10 | S | 2 地下2 | 1089 | 新 | I a | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|-------|---------|--------|---------|--------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 保健福祉部 | 福祉企画課 | 総合福祉会館 | 本館 | 宮原7-1 | H11 | SRC+RC | 3 | 5928 | 新 | I a | ア |
| | 福祉総合相談課 | 長生園 | 本館 | 精進川383 | S63 | RC | 2 | 1841 | 新 | I a | |
| | 健康増進課 | 保健センター | 事務所・診療所 | 宮原12-1 | H6 | SRC+RC | 3 | 3171 | 新 | I a | |

〈備考のA・Iの説明〉 A:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

I:住民の避難所等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|-------|--------|---------------|--------|------------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 保健福祉部 | 子ども未来課 | 富士根保育園 | 園舎 | 小泉2095-5 | H26 | RC | 2 | 1231 | 新 | I a | |
| | | 大岩明倫保育園 | 園舎 | 大岩1551-7 | S52 | RC | 2 | 953 | 旧 | I b | |
| | | 大富士保育園 | 園舎 | 万野原新田3313 | S61 | RC | 2 | 610 | 新 | I a | |
| | | 北山保育園 | 園舎 | 北山1377-1 | S56 | RC | 2 | 868 | 旧 | I a | |
| | | 上井出保育園 | 園舎 | 上井出1310-15 | S56 | RC | 1 | 842 | 旧 | I a | |
| | | 白糸保育園 | 園舎 | 原1150-1 | S59 | RC | 1 | 644 | 新 | I a | |
| | | 山宮保育園 | 園舎 | 山宮1720-3 | S58 | RC | 1 | 541 | 新 | I a | |
| | | 大宮保育園 | 園舎 | 元城町1-1 | H19 | S | 2 | 1491 | 新 | I a | |
| | | 井之頭保育園 | 園舎 | 猪之頭227-1 | S59 | RC | 1 | 420 | 新 | I a | |
| | | 西保育園 | 園舎 | 中里東町290 | S48 | RC | 2 | 893 | 旧 | I a | |
| | | 粟倉保育園 | 園舎 | 粟倉899-7 | S53 | RC | 1 | 605 | 旧 | I a | |
| | | 明星保育園 | 園舎 | 黒田4 | S53 | RC | 2 | 964 | 旧 | I b | |
| | | 柚野保育園 | 園舎 | 上柚野69 | S60 | RC | 2 | 578 | 新 | I a | |
| | | 黒田第2・3児童クラブ | 児童クラブ室 | 星山983-2 | H28 | S | 2 | 265 | 新 | I a | |
| | | ひがし第1・第2児童クラブ | 児童クラブ室 | 矢立町227 | H30 | S | 2 | 265 | 新 | I a | |
| | | 吉美第1・第2児童クラブ | 児童クラブ室 | 富士見ヶ丘1723 | H30 | S | 2 | 265 | 新 | I a | |
| | | 富丘第1・第2児童クラブ | 児童クラブ室 | 青木307-2 | R3 | S | 2 | 265 | 新 | I a | |
| | | 児童館(らっこ) | 本館 | 若の宮町47-1 | R4 | S | 2 | 620 | 新 | I a | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|-------|----------|---------------|----|-------------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 保健福祉部 | 障がい療育支援課 | あすなろ園 | 園舎 | 万野原新田3018-6 | H12 | S | 2 | 636 | 新 | I a | |
| | | 療育支援センター(こあら) | 本館 | 元城町1-2 | H26 | RC | 3 | 1062 | 新 | I a | |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難所等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 m ² | 旧基準 | ランク | 備考 |
|-------|-------|-------|---------|-------------|-----------|------------------|----|------------------------|-----|-----|--------------------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 都市整備部 | 建築住宅課 | 万野住宅 | A棟 | 万野原新田2992-2 | H28 | RC | 4 | 1,965 | 新 | I b | |
| | | | B棟 | | H30 | RC | 5 | 1,964 | 新 | I b | |
| | | | C棟 | | R3 | RC | 5 | 2,829 | 新 | I b | |
| | | | D棟 | | R5 | RC | 5 | 2,882 | 新 | I b | |
| | | 下方野住宅 | 住棟 | 万野原新田2949 | H7 | RC | 3 | 946 | 新 | I b | |
| | | 大岩住宅 | 1～4号棟 | 大岩375-3 | S41 | CB | 1 | 124 | 旧 | | 未診断 R8までに用途廃止予定 |
| | | | 5～8号棟 | | S41 | CB | 1 | 124 | 旧 | | |
| | | | 9～11号棟 | | S41 | CB | 1 | 93 | 旧 | | |
| | | | 12～14号棟 | | S41 | CB | 1 | 93 | 旧 | | |
| | | | 15～17号棟 | | S41 | CB | 1 | 93 | 旧 | | |
| | | | 18～20号棟 | | S41 | CB | 1 | 93 | 旧 | | |
| | | | 21～24号棟 | | S41 | CB | 1 | 144 | 旧 | | |
| | | | 25～28号棟 | | S41 | CB | 1 | 144 | 旧 | | |
| | | | 30～31号棟 | | S41 | CB | 1 | 72 | 旧 | | |
| | | 粟倉住宅 | A棟 | 舟久保町28-1 | S50 | RC | 5 | 1,634 | 旧 | I b | |
| | | | B棟 | | S51 | RC | 5 | 1,694 | 旧 | I b | |
| | | | C棟 | | S49 | RC | 5 | 920 | 旧 | I b | |
| | | | D棟 | | S54 | RC | 5 | 1,154 | 旧 | I b | |
| | | | E棟 | | S56 | RC | 5 | 1,251 | 旧 | I b | |
| | | | F棟 | | S53 | RC | 5 | 1,154 | 旧 | I b | |
| | | | G棟 | | S55 | RC | 5 | 1,251 | 旧 | I b | |
| | | | H棟 | | S48 | RC | 4 | 742 | 旧 | I b | |
| | | | I棟 | | S48 | RC | 4 | 742 | 旧 | I b | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 m ² | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-----|---------|-------|----------|-----------|------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| | | | J棟 | | S52 | RC | 5 | 1,129 | 旧 | I b | R8までに用途廃止予定 |
| | | | K 1 棟 | | S48 | RC | 2 | 256 | 旧 | I b | |
| | | | K 2 棟 | | S48 | RC | 2 | 171 | 旧 | I b | |
| | | | K 3 棟 | | S48 | RC | 2 | 171 | 旧 | I b | |
| | | | K 4 棟 | | S48 | RC | 2 | 171 | 旧 | I b | |
| | | | K 5 棟 | | S48 | RC | 2 | 171 | 旧 | I b | |
| | | | L 1 棟 | | S48 | RC | 2 | 158 | 旧 | I b | |
| | | | L 2 棟 | | S48 | RC | 2 | 237 | 旧 | I b | |
| | | | L 3 棟 | | S48 | RC | 2 | 237 | 旧 | I b | |
| | | 富士見ヶ丘住宅 | A棟 | 富士見ヶ丘855 | S57 | RC | 3 | 784 | 旧 | I b | |
| | | | B棟 | | S59 | RC | 3 | 821 | 新 | I b | |
| | | | C棟 | | S58 | RC | 3 | 821 | 新 | I b | |
| | | | D棟 | | S61 | RC | 3 | 1,231 | 新 | I b | |
| | | | E棟 | | S60 | RC | 3 | 1,231 | 新 | I b | |
| | | 小泉住宅 | 住棟 | 小泉2142-1 | H5 | RC | 3 | 864 | 新 | I b | |
| | | 上小泉住宅 | 住棟 | 小泉1645 | H6 | RC | 3 | 627 | 新 | I b | |
| | | 月の輪住宅 | A棟 | 星山979-1 | S62 | RC | 4 | 1,112 | 新 | I b | |
| | | | B棟 | | S63 | RC | 4 | 1,074 | 新 | I b | |
| | | | C棟 | | H1 | RC | 4 | 1,668 | 新 | I b | |
| | | | D棟 | | H1 | RC | 4 | 1,668 | 新 | I b | |
| | | | E棟 | | H3 | RC | 4 | 1,112 | 新 | I b | |
| | | 白尾住宅 | A棟 | 野中1060-1 | H10 | RC | 3 | 795 | 新 | I b | |
| | | | B棟 | | H11 | RC | 3 | 847 | 新 | I b | |
| | | | C棟 | | H13 | RC | 3 | 795 | 新 | I b | |
| | | | D棟 | | H9 | RC | 3 | 1,234 | 新 | I b | |
| | | | E棟 | | H12 | RC | 3 | 807 | 新 | I b | |
| | | | F棟 | | H11 | RC | 3 | 1,234 | 新 | I b | |
| | | | G棟 | | H15 | RC | 4 | 1,075 | 新 | I b | |
| | | | H棟 | | H17 | RC | 4 | 1,075 | 新 | I b | |
| | | | I棟 | | H22 | RC | 4 | 1,349 | 新 | I b | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 m ² | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|-------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 水道部 | 水道工務課 | 水瀬水源 | 管理棟 | 淀師265-1 | H3 | RC | 1 地下1 | 939 | 新 | I a | |
| | | 北山浄水場 | 管理棟 | 北山7418-23 | S49 | RC | 2 | 237 | 旧 | I a | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 m ² | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|------|---------------|--------|---------|-----------|------------------|-------|------------------------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 水道部 | 下水道課 | 星山浄化センター | 汚泥処理棟 | 星山770-1 | S56 | RC | 4 地下1 | 3879 | 旧 | I a | |
| | | | 管理本館棟 | | S56 | RC | 5 地下2 | 6460 | 旧 | I a | |
| | | 衛生プラント | 本館 | 星山757 | S63 | RC | 2 地下1 | 2254 | 新 | I a | |
| | | 上長貫農業集落排水処理施設 | 排水処理施設 | 長貫566-6 | H13 | RC | 1 | 180 | 新 | I b | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 m ² | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|------|----------|-------|-----------|------------------|----|------------------------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 市立病院 | 病院管理課 | 市立病院 | 本館 | 錦町3-1 | S61 | RC | 5 | 17938 | 新 | I a | |
| | | | 南棟 | | H15 | RC | 4 | 2012 | 新 | I a | |
| | | | MRI棟 | | H4 | RC | 2 | 746 | 新 | I a | |
| | | | 地域包括ケア病棟 | | R1 | RC | 3 | 1870.2 | 新 | I a | |
| | | | 医師住宅 | | S61 | RC | 4 | 1145 | 新 | I b | |
| | | | 保育所 | | S61 | W | 1 | 113 | 新 | I b | |
| | | | 中央倉庫棟 | | S61 | RC | 2 | 299.79 | 新 | I a | |

(2) 教育委員会事務局

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|--------|----------|-----------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|--------------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 教育部 | 教育総務課 | 東小学校 | 管理教室棟 | 矢立町227 | S43 | RC | 3 | 1331 | 旧 | Ⅱ | イ R8までに建替え予定 |
| | | | 教室棟 | | S56 | RC | 4 | 1885 | 旧 | I a | イ |
| | | | 特別教室棟 | | S56 | RC | 3 | 790 | 旧 | I b | イ R8までに建替え予定 |
| | | | 体育館 | | S58 | S | 1 | 796 | 新 | I a | イ |
| | | 黒田小学校 | 教室棟(南) | 星山1030-2 | S46 | RC | 3 | 1693 | 旧 | I b | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S48 | RC | 3 | 1605 | 旧 | I b | イ |
| | | | 普通教室棟 | | S52 | RC | 4 | 748 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(中) | | S56 | RC | 3 | 432 | 旧 | I a | イ |
| | | | 教室棟(南西) | | S57 | RC | 3 | 409 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S51 | RC+S | 1 | 725 | 旧 | Ⅱ | イ R7までに建替え予定 |
| | | 大宮小学校 | 教室棟 | 元城町2-1 | S53 | RC | 4 | 3304 | 旧 | I a | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S54 | RC | 4 | 2202 | 旧 | I a | イ |
| | | | 昇降棟 | | S53 | RC | 2 | 316 | 旧 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S60 | S | 2 | 1000 | 新 | I a | イ |
| | | 貴船小学校 | 教室棟(中) | 貴船町3-3 | S47 | RC | 3 | 1573 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(西) | | S49 | RC | 3 | 1528 | 旧 | I b | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S58 | RC | 3 | 1525 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S53 | S | 1 | 1165 | 旧 | I a | イ |
| | | 富丘小学校 | 教室棟(東) | 淀師489-4 | S45 | RC | 3 | 1608 | 旧 | I b | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S52 | RC | 3 | 1442 | 旧 | I b | イ |
| | | | 普通教室棟 | | S53 | RC | 3 | 593 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(北) | | S56 | RC | 3 | 904 | 旧 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S61 | S | 1 | 945 | 新 | I a | イ |
| | | 西小学校 | 管理・特別教室棟 | 安居山380 | H1 | RC | 2 | 2827 | 新 | I a | イ |
| | | | 普通教室棟 | | | | | | | | |
| | | | 体育館 | | H1 | S | 1 | 996 | 新 | I a | イ |
| | | 大富士小学校 | 教室棟(東) | 万野原新田3992 | S47 | RC | 3 | 1406 | 旧 | I b | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S51 | RC | 3 | 837 | 旧 | I a | イ |
| | | | 普通教室棟 | | S54 | RC | 3 | 689 | 旧 | I a | イ |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設 イ:住民の避難地等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-----|-----------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| | | | 教室棟(南) | | S57 | RC | 2 | 1677 | 新 | I a | イ |
| | | | 教室棟(南東) | | H19 | RC | 2 | 178 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S56 | S | 1 | 998 | 旧 | I a | イ |
| | | 富士根南小学校 | 教室棟(東) | 小泉1675 | S41 | RC | 2 | 939 | 旧 | I b | イ |
| | | | 特別教室棟(西) | | S50 | RC | 3 | 999 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(南) | | S51 | RC | 3 | 776 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(中) | | S54 | RC | 3 | 617 | 旧 | I a | イ |
| | | | 教室棟(西) | | S56 | RC | 3 | 1853 | 旧 | I a | イ |
| | | | 管理教室棟 | | H13 | RC | 3 | 999 | 新 | I a | イ |
| | | | 特別教室棟(東) | | H13 | RC | 3 | 777 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S55 | RC+S | 1 | 1164 | 旧 | I a | イ |
| | | | 富士根北小学校 | | 教室棟 | 村山1499 | S54 | RC | 3 | 885 | 旧 |
| | | 管理教室棟 | | S59 | RC | | 3 | 1658 | 新 | I a | イ |
| | | 体育館 | | S61 | S | | 2 | 740 | 新 | I a | イ |
| | | 富士根北小学校 栗倉分校 | 管理教室棟 | 栗倉1828 | S61 | RC | 2 | 744 | 新 | I a | イ |
| | | 山宮小学校 | 普通教室特別教室棟(西) | 山宮1560-1 | S50 | RC | 3 | 698 | 旧 | I b | イ |
| | | | 普通教室特別教室棟(東) | | S50 | RC | 3 | 543 | 旧 | I b | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S55 | RC | 3 | 279 | 旧 | I a | イ |
| | | | 教室棟 | | S57 | RC | 3 | 913 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S58 | S | 1 | 1000 | 新 | I a | イ |
| | | 北山小学校 | 管理教室棟 | 北山1582 | S60 | RC | 2 | 2650 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S63 | S | 1 | 919 | 新 | I a | イ |
| | | 上井出小学校 | 普通特別教室棟 | 上井出1400 | S53 | RC | 2 | 1726 | 旧 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S54 | RC+S | 1 | 899 | 旧 | I a | イ |
| | | 人穴小学校 | 管理教室棟 | 人穴362 | S59 | RC | 2 | 802 | 新 | I a | イ |
| | | | 特別教室棟 | | H6 | S | 1 | 270 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S53 | RC+S | 1 | 533 | 旧 | I a | イ |
| | | 井之頭小学校 | 管理特別教室棟 | 猪之頭168 | S45 | RC | 3 | 818 | 旧 | I b | ア・イ |
| | | | 教室棟 | | S59 | RC | 3 | 742 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S46 | S | 2 | 555 | 旧 | I a | イ |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難地等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-----|--------|----------|-----------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|--------------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| | | 白糸小学校 | 管理教室棟 | 原1115 | S46 | RC | 3 | 2410 | 旧 | I b | イ |
| | | | 体育館 | | H3 | S | 1 | 997 | 新 | I a | イ |
| | | 上野小学校 | 管理教室棟 | 下条408 | H21 | RC | 3 | 3785 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S49 | RC+S | 1 | 661 | 旧 | I a | イ |
| | | 富士見小学校 | 管理普通教室棟 | 富士見ヶ丘1794 | S54 | RC | 3 | 3908 | 旧 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S54 | RC+S | 1 | 725 | 旧 | II | イ R6までに建替え予定 |
| | | 芝富小学校 | 教室棟 | 長貫1323 | S59 | RC | 3 | 1968 | 新 | I a | イ |
| | | | 管理特別教室棟 | | S59 | RC | 2 | 1852 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S49 | RC+S | 2 | 698 | 旧 | I a | イ |
| | | 内房小学校 | 普通教室棟 | 内房3909 | S57 | RC | 3 | 1758 | 新 | I a | ア・イ |
| | | | 体育館 | | S48 | S | 2 | 623 | 旧 | I a | イ |
| | | 袖野小学校 | 普通教室棟 | 上袖野88 | S58 | RC | 3 | 2114 | 新 | I a | ア・イ |
| | | | 体育館 | | S63 | S | 2 | 654 | 新 | I a | イ |
| | | 稲子小学校 | 普通教室棟(東) | 上稲子830-1 | S56 | RC | 2 | 607 | 旧 | I a | ア・イ |
| | | | 普通教室棟(西) | | S62 | RC | 2 | 250 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S59 | S | 2 | 549 | 新 | I a | イ |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難地等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 新基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|---------|----------|---------|-----------|------------------|----|-----------|------------|-----|---------------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | | | |
| 教育部 | 教育総務課 | 第一中学校 | 教室棟(東) | 矢立町814 | S54 | RC | 4 | 1268 | 旧 | I a | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S55 | RC | 4 | 2239 | 旧 | I a | ア・イ |
| | | | 教室棟(西) | | S62 | RC | 4 | 1071 | 新 | I a | イ |
| | | | 技術科室 | | H4 | S | 1 | 327 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S52 | S+RC | 1 | 1111 | 旧 | II | イ R5までに耐震補強予定 |
| | | 第二中学校 | 特別教室棟 | 豊町17-1 | S38 | RC | 1 | 472 | 旧 | II | イ |
| | | | 教室・特別教室棟 | | S50 | RC | 4 | 1675 | 旧 | I b | イ |
| | | | 管理・教室棟 | | S50 | RC | 3 | 1406 | 旧 | I b | ア・イ |
| | | | 教室棟 | | S59 | RC | 3 | 1731 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S54 | RC+S | 1 | 1188 | 旧 | I a | イ |
| | | 第三中学校 | 管理教室棟 | 野中658 | S52 | RC | 4 | 2044 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(西) | | S53 | RC | 4 | 580 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(東) | | S53 | RC | 4 | 405 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(南) | | S57 | RC | 2 | 1009 | 新 | I a | イ |
| | | | 技術科室 | | S63 | S | 1 | 322 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S56 | RC+S | 1 | 1042 | 旧 | I b | イ |
| | | 第四中学校 | 教室棟(西) | 穂波町13-1 | S37 | RC | 2 | 439 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(東) | | S40 | RC | 2 | 604 | 旧 | I b | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S54 | RC | 4 | 3475 | 旧 | I a | ア・イ |
| | | | 技術科室 | | H2 | S | 1 | 327 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S55 | S | 1 | 1270 | 旧 | I b | イ |
| | | 富士根南中学校 | 管理教室棟 | 小泉1996 | S56 | RC | 3 | 2459 | 旧 | I b | イ |
| | | | 教室棟(南) | | S57 | RC | 3 | 2389 | 新 | I a | イ |
| | | | 教室棟(南東) | | S60 | S | 2 | 345 | 新 | I a | イ |
| | | | 技術科棟 | | S63 | S | 1 | 322 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | H16 | SRC+S | 2 | 2615 | 新 | I a | イ |
| | | 富士根北中学校 | 管理教室棟 | 村山935-1 | S58 | RC | 3 | 1902 | 新 | I a | イ |
| | | | 特別教室棟 | | H10 | RC | 3 | 656 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S57 | S | 1 | 1026 | 旧 | I a | イ |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難所等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 新基準 | ランク | 備考 |
|------------|-----|--------|----------|-----------------|-----------|------------------|----|-----------|------------|-----|--------------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | | | |
| | | 北山中学校 | 管理教室・教室棟 | 北山1092 | S55 | RC | 3 | 2262 | 旧 | I a | イ |
| | | | 教室棟(西) | | S61 | RC | 2 | 365 | 新 | I a | イ |
| | | | 技術科室 | | H5 | S | 1 | 327 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S59 | S | 1 | 1000 | 新 | I a | イ |
| | | 西富士中学校 | 教室棟 | 上井出918-1 | S42 | RC | 3 | 1211 | 旧 | I b | イ |
| | | | 管理教室棟 | | S42 | RC | 3 | 1584 | 旧 | I b | イ |
| | | | 技術科棟 | | H24 | S | 1 | 299 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | H12 | S | 1 | 1499 | 新 | I a | イ |
| | | 井之頭中学校 | 普通教室・管理棟 | 猪之頭999 | S53 | RC | 3 | 1170 | 旧 | I a | イ |
| | | | 技術室棟 | | S53 | S | 1 | 240 | 旧 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S54 | RC+S | 1 | 750 | 旧 | I a | イ |
| | | 上野中学校 | 管理教室棟 | 精進川410 | S56 | RC | 3 | 2495 | 旧 | I a | イ |
| | | | 技術科室 | | S62 | S | 1 | 272 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | S54 | RC+S | 1 | 885 | 旧 | I a | イ |
| | | 大富士中学校 | 管理特別教室棟 | 万野原新田 4115-1 | H7 | RC | 3 | 2526 | 新 | I a | ア・イ |
| | | | 管理教室棟 | | H7 | RC | 3 | 3064 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | H7 | S | 3 | 2806 | 新 | I a | イ |
| | | 芝川中学校 | 普通教室棟 | 長貫1267 | S40 | RC | 3 | 2531 | 旧 | II | イ R6までに建替え予定 |
| | | | 特別教室棟 | | S57 | RC | 1 | 548 | 新 | I a | イ |
| | | | 体育館 | | H17 | RC+S | 3 | 3218 | 新 | I a | イ |
| | | 柚野中学校 | 普通教室棟 | 下柚野371 | S56 | RC | 3 | 1273 | 旧 | I a | イ |
| 特別教室多目的教室棟 | S62 | | RC | | 2 | 538 | 新 | I a | イ | | |
| 体育館 | S53 | | RC+S | | 3 | 809 | 旧 | I a | イ | | |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難所等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|-----------|--------------|----------|-----------|------------------|-------|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 教育部 | 社会教育課 | 南部公民館 | 公民館 | 黒田345-2 | S58 | RC | 2 | 602 | 新 | I a | ア |
| | | 富士根北公民館 | 公民館 | 粟倉347-1 | S60 | RC | 2 | 604 | 新 | I a | ア |
| | | 富士根南公民館 | 公民館 | 小泉1848-1 | H2 | RC | 2 | 653 | 新 | I a | ア |
| | | 西公民館 | 公民館 | 神田川町27-4 | H9 | RC | 2 | 936 | 新 | I a | ア |
| | | 芝川公民館 | 公民館(くれいどる芝楽) | 長貫1270-1 | H17 | RC | 2 地下1 | 2246 | 新 | I a | イ |
| | | 芝川公民館内房分館 | 公民館 | 内房3903-1 | S56 | RC | 2 | 344 | 旧 | I a | ア |
| | | 柚野公民館 | 公民館 | 下柚野361-1 | S49 | RC | 2 | 388 | 旧 | I a | ア |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-----|-----------|----|---------|-----------|------------------|-------|-----------|-----|-----|--------------------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 教育部 | 文化課 | 市民文化会館 | 会館 | 宮町14-2 | S56 | SRC | 3 地下1 | 8253 | 旧 | Ⅲ | ア・イ R7までに耐震補強予定 |
| | | 埋蔵文化財センター | 本館 | 長貫747-1 | H7 | RC | 1 | 1373 | 新 | I a | |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難所等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|-----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 教育部 | スポーツ振興課 | 市民体育館 | 体育館 | 外神東町115 | H1 | RC+S | 2 | 8447 | 新 | I a | ア・イ |
| | | 市民プール | 管理棟 | 外神東町122-2 | H3 | RC | 3 | 3542 | 新 | I a | |
| | | B&G海洋センター | 体育館 | 西山858 | S61 | RC+S | 2 | 1716 | 新 | I a | ア・イ |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|--------|-----|----------|-----------|------------------|-------|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 教育部 | 中央図書館 | 中央図書館 | 図書館 | 宮町13-1 | H1 | RC | 2 地下1 | 3802 | 新 | I a | イ |
| | | 西富士図書館 | 図書館 | 上井出632-1 | H5 | S | 1 | 623 | 新 | I a | |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|----------|----------|----|----------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|----|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 教育部 | 学校給食センター | 学校給食センター | 本館 | 北山5186-1 | H28 | S | 2 | 4778 | 新 | I a | |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難所等として使用される施設

(3) 富士宮市消防本部

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-------|-----------|----|---------|-----------|------------------|----|-----------|-----|-----|---------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 消防本部 | 消防総務課 | 中央消防署 | 庁舎 | 源道寺町5-1 | H12 | RC | 3 | 1607 | 新 | I a | ア |
| | | 中央消防署東分署 | 庁舎 | 粟倉334-1 | H9 | RC | 1 | 293 | 新 | I a | ア |
| | | 中央消防署芝川分署 | 庁舎 | 長貫756-1 | H3 | RC | 2 | 503 | 新 | I a | ア |
| | | 西消防署 | 庁舎 | 宮原1-22 | H7 | RC | 2 | 724 | 新 | I a | ア H25増築 |
| | | 西消防署北分署 | 庁舎 | 上井出2256 | H28 | RC+S | 2 | 650 | 新 | I a | ア |
| | | 西消防署上野分署 | 庁舎 | 下条140-3 | H16 | S | 2 | 340 | 新 | I a | ア |

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 ㎡ | 旧基準 | ランク | 備考 |
|-------------|-------|--------------|-------|--------------|-----------|------------------|----|-----------|-------|-----|-------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| 消防本部 | 警防救急課 | 第1分団詰所 | 詰所兼車庫 | 中央町9-10 | H9 | S | 2 | 103 | 新 | I a | ア |
| | | 第2分団詰所 | 詰所兼車庫 | 元城町3-4 | H5 | S | 2 | 77 | 新 | I a | ア |
| | | 第3分団詰所 | 詰所兼車庫 | 宮町1-1 | H15 | S | 2 | 103 | 新 | I a | ア |
| | | 第4分団詰所 | 詰所兼車庫 | 西町10-6 | S60 | S | 2 | 69 | 新 | I a | ア |
| | | 第5分団詰所 | 詰所兼車庫 | 弓沢町137 | H17 | S | 2 | 117 | 新 | I a | ア |
| | | 第6分団(淀師)詰所 | 詰所兼車庫 | 淀平町50 | H21 | S | 2 | 103 | 新 | I a | ア |
| | | 第6分団(青木)詰所 | 詰所兼車庫 | 青木1182-4 | H11 | S | 2 | 103 | 新 | I a | ア |
| | | 第6分団(外神)詰所 | 詰所兼車庫 | 外神8-9 | H7 | S | 2 | 77 | 新 | I a | ア |
| | | 第7分団詰所 | 詰所兼車庫 | 大中里438-14 | H7 | S | 2 | 77 | 新 | I a | ア |
| | | 第8分団詰所 | 詰所兼車庫 | 万野原新田3287-11 | H8 | S | 2 | 77 | 新 | I a | ア |
| | | 第9分団詰所 | 詰所兼車庫 | 野中町608 | H18 | S | 2 | 103 | 新 | I a | ア |
| | | 第10分団(沼久保)詰所 | 詰所兼車庫 | 沼久保25-5 | H6 | S | 2 | 64 | 新 | I a | ア |
| | | 第10分団(安居山)詰所 | 詰所兼車庫 | 安居山607-2 | H10 | RC+S | 2 | 117 | 新 | I a | ア |
| | | 第11分団(黒田)詰所 | 詰所兼車庫 | 黒田270-6 | S56 | S | 2 | 65 | 旧 | | ア 未診断 |
| | | 第11分団(星山)詰所 | 詰所兼車庫 | 星山126-1 | H27 | S | 2 | 102 | 新 | I a | ア |
| 第11分団(貫戸)詰所 | 詰所兼車庫 | 貫戸259-1 | S56 | W | 1 | 20 | 旧 | | ア 未診断 | | |
| 第12分団(山本)詰所 | 詰所兼車庫 | 山本540-4 | H2 | S | 2 | 77 | 新 | I a | ア | | |
| 第12分団(小泉)詰所 | 詰所兼車庫 | 小泉539-1 | H13 | S | 2 | 117 | 新 | I a | ア | | |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難地等として使用される施設

| 運営主管 | | 建築物 | | 所在地 | 建設 竣工年 | 構造 S・RC・SRC・W | 階数 | 延床面積 m ² | 旧基準 | ランク | 備考 |
|------|-----|--------------|-------|-----------|-----------|------------------|----|------------------------|-----|-----|-------|
| 部 | 担当課 | 施設名 | 棟名 | | | | | | 新基準 | | |
| | | 第13分団詰所 | 詰所兼車庫 | 杉田1230-6 | H19 | S | 2 | 103 | 新 | I a | ア |
| | | 第14分団(大岩)詰所 | 詰所兼車庫 | 大岩1477-4 | H25 | S | 2 | 102 | 新 | I a | ア |
| | | 第14分団(小泉)詰所 | 詰所兼車庫 | 小泉1847-3 | H1 | S | 2 | 77 | 新 | I a | ア |
| | | 第15分団(村山)詰所 | 詰所兼車庫 | 村山1242-4 | S57 | S | 1 | 60 | 新 | I a | ア |
| | | 第15分団(二又)詰所 | 詰所兼車庫 | 栗倉918-6 | H23 | S | 2 | 103 | 新 | I a | ア |
| | | 第15分団(神成)詰所 | 詰所兼車庫 | 村山102-13 | H29 | S | 2 | 102 | 新 | I a | ア |
| | | 第16分団詰所 | 詰所兼車庫 | 山宮1591-3 | S57 | S | 2 | 78 | 新 | I a | ア |
| | | 第17分団(上組)詰所 | 詰所兼車庫 | 北山1529-4 | S60 | S | 2 | 120 | 新 | I a | ア |
| | | 第18分団詰所 | 詰所兼車庫 | 上条232-1 | R3 | S | 2 | 165 | 新 | I a | ア |
| | | 第19分団(妙蓮寺)詰所 | 詰所兼車庫 | 下条719 | S56 | S | 1 | 52 | 旧 | | ア 未診断 |
| | | 第19分団詰所 | 詰所兼車庫 | 下条139-1 | H31 | S | 2 | 165 | 新 | I a | ア |
| | | 第20分団(上井出)詰所 | 詰所兼車庫 | 上井出603-1 | S59 | S | 2 | 162 | 新 | I a | ア |
| | | 第20分団(人穴)詰所 | 詰所兼車庫 | 人穴383-2 | S60 | S | 1 | 52 | 新 | I a | ア |
| | | 第21分団(麓)詰所 | 詰所兼車庫 | 麓61 | S60 | W | 1 | 20 | 新 | I a | ア |
| | | 第21分団(猪之頭)詰所 | 詰所兼車庫 | 猪之頭217-7 | S58 | S | 2 | 146 | 新 | I a | ア |
| | | 第22分団(原)詰所 | 詰所兼車庫 | 原1114-6 | S63 | S | 2 | 146 | 新 | I a | ア |
| | | 第23分団詰所 | 詰所兼車庫 | 下柚野336-1 | H17 | S | 1 | 76 | 新 | I a | ア |
| | | 第24分団詰所 | 詰所兼車庫 | 上稲子3850-8 | H13 | S | 2 | 79 | 新 | I a | ア |
| | | 第25分団詰所 | 詰所兼車庫 | 内房3142-2 | S61 | S | 1 | 77 | 新 | I a | ア |
| | | 第26分団詰所 | 詰所兼車庫 | 内房4058-4 | H10 | S | 2 | 79 | 新 | I a | ア |
| | | 第27分団詰所 | 詰所兼車庫 | 長貫1217-2 | H17 | S | 2 | 77 | 新 | I a | ア |
| | | 第28分団詰所 | 詰所兼車庫 | 西山1388-4 | H18 | S | 2 | 77 | 新 | I a | ア |

〈備考のア・イの説明〉 ア:災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

イ:住民の避難所等として使用される施設

6. 集計表

(1) 市有建物耐震性能リスト集計表

| 耐震診断済建物数 | 施設名 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------|------------|---------|------------|--------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|------|---------|---------|----|
| | 市民部 | 総務部 | 産業振興部 | 環境部 | 保健福祉部 | | 都市整備部 | 水道部 | 市立病院 | 教育部 | | | | 消防本部 | | | |
| | 出張所・市民交流 | 契約管理課 | 農政・観光課 | 環・花・清 | 企・相・健 | 子ども・療育 | 建築住宅課 | 水道・下水 | 病院管理課 | 教育総務課 | | 社教・文化 | スポ振 | 図書館・ | 消防総務・警防 | | |
| 出張所・交流センター | 庁舎 | 道の駅等 | 聖苑・清掃センター等 | 総合福祉会館等 | 保育園・児童クラブ等 | 市営住宅 | 浄化センター等 | 病院 | 小学校 | 中学校 | 公民館等 | 体育館等 | 給食センター | 署・分団 | | | |
| ページ | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7、8 | 9 | 9 | 10～12 | 13、14 | 15 | 16 | 16 | 17、18 | | |
| ラック | I a | 200 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 18 | 0 | 5 | 5 | 54 | 37 | 8 | 3 | 3 | 43 |
| | I b | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | 1 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 291 | 7 | 1 | 8 | 11 | 3 | 20 | 44 | 6 | 7 | 74 | 52 | 9 | 3 | 3 | 43 | |
| 未診断建物数 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 大岩住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 分団 | |

*「環・花・清」は、環境企画課、花と緑と水の課、清掃センターを示す。「企・相・健」は、福祉企画課、福祉総合相談課、健康増進課を示す。「子ども・療育」は、子ども未来課、療育支援課を示す。「水道・下水」は、水道工務課、下水道課を示す。「社教・文化」は、社会教育課、文化課を示す。「スポ振」は、スポーツ振興課を示す。

(2) 避難所等建物の耐震性能に係わる集計表

(単位:棟)

| 避難所等数 | 施設名 | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-----|---------|-------|-----|--------|----|----|
| | 小学校 | 中学校 | 公民館 | 庁舎・出張所等 | 文化・体育 | 福祉 | 消防署・分団 | | |
| 102か所 (191棟) | 22か所 | 13か所 | 8か所 | 7か所 | 3か所 | 1か所 | 48か所 | | |
| ラック | I a | 151 | 54 | 37 | 7 | 7 | 2 | 1 | 43 |
| | I b | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 未診断建物数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 計 | 191 | 74 | 52 | 7 | 8 | 3 | 1 | 46 | |

(3) 市有建物の耐震診断に係わる集計表

(単位:棟)

| | |
|-----------|------|
| 市有建物総数 | 1398 |
| 公表対象建物数 | 303 |
| 耐震診断済建物数 | 291 |
| 未診断建物数 | 12 |
| *公表対象外建物数 | 1095 |

*公表対象外建物とは、居室機能がない倉庫・車庫・駐輪場・機械室等を示す。